



Inspection Report

鑑定日： 2017/06/13

発電機

基本情報

メーカー	AIRMAN
型式	SDG25S
年式	-
稼働時間 (h)	6341
シリアル番号	4295

外観に関する特記事項

不動機

エンジン

エンジンモデル	-
エンジンシリアルナンバー	816
エンジン油漏れ	油漏れ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
ウォーターポンプ	水漏れあり
噴射ポンプ	燃料漏れなし

操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

バッテリー上がり

Lot No ARA006-0044

管理番号

2017061115

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。