



Inspection Report

鑑定日： 2024/08/03

発電機

基本情報

メーカー	DENYO
型式	DCA-125ESK
年式	
稼働時間 (h)	4489
シリアル番号	3801272

外観に関する特記事項

・リペイント

エンジン

エンジンモデル	SAA6D102E-2-A
エンジンシリアルナンバー	26407849
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000061322

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。