



Inspection Report

鑑定日： 2026/01/10

発電機

基本情報

メーカー	NIPPON SHARYO
型式	NES13EK-3
年式	2007
稼働時間 (h)	2314
シリアル番号	TG017800

外観に関する特記事項

- リペイント
- 傷、錆

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000080702

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。