



Inspection Report

鑑定日： 2024/11/29

発電機

基本情報

メーカー	DENYO
型式	DCA-150LSK
年式	2013
稼働時間 (h)	3102
シリアル番号	3868820

外観に関する特記事項

- ・サビあり
- ・GENERATOR
- ・150kVA
- ・発電動作確認済み

エンジン

エンジンモデル	SAA6D107E-1-C
エンジンシリアルナンバー	6D107-26106994
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000065716

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。