



Inspection Report

鑑定日： 2019/03/11

発電機

基本情報

メーカー	DENYO
型式	DCA-15SPK
年式	
稼働時間 (h)	5536
シリアル番号	2891196

外観に関する特記事項

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料にじみ

操作パネルまわりに関する特記事項

- ・バッテリー上がりのため動作未確認
- ・出品者申告:発電不良、エンジンは稼働する

エンジンに関する特記事項

- ・バッテリー上がりのためエンジン、発電動作未確認
- ・ウォーターポンプ部分にじみあり

管理番号 2019030013

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。