



Inspection Report

鑑定日：2023/11/17

発電機

基本情報

メーカー	HOKUETSU
型式	SDG13S-7B1
年式	
稼働時間 (h)	13242
シリアル番号	1397B11471

外観に関する特記事項

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000053321

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。