



# Inspection Report

鑑定日： 2026/07/01

## 発電機

### 基本情報

|          |           |
|----------|-----------|
| メーカー     | DENYO     |
| 型式       | DCA-60SPH |
| 年式       | 1999      |
| 稼働時間 (h) | 8239      |
| シリアル番号   | 3699949   |

### 外観に関する特記事項

・GENERATOR  
・60kVA  
・発電動作確認済み

### エンジン

|              |             |
|--------------|-------------|
| エンジンモデル      | W06E-H      |
| エンジンシリアルナンバー | W06E H14056 |
| エンジン油漏れ      | 油にじみ        |
| エンジンオイルゲージ   | 正常          |
| 排気ガス色        | 無色(正常)      |
| ブローパイ        | なし          |
| エンジン音        | 正常          |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常          |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし       |
| 噴射ポンプ        | 燃料漏れなし      |

### 操作パネルまわりに関する特記事項

### エンジンに関する特記事項

管理番号 3000087817

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。