



Inspection Report

鉴定日 2026/07/01

发电机

基本信息

厂家	DENYO
型号	DCA-60SPH
年式	1999
工作时间	8239
序列号	3699949

关于外观的特殊事项

・GENERATOR
・60kVA
・発電動作確認済み

引擎

型号	W06E-H
序列号	W06E H14056
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

操作盘周围的特殊事项

关于引擎的特殊事项

Admin. No. 3000087817

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证