



# Inspection Report

鑑定日： 2018/06/28

## 発電機

### 基本情報

メーカー	DENYO
型式	DCA-45USI2
年式	2005
稼働時間 (h)	9463
シリアル番号	3762517

### 外観に関する特記事項

### エンジン

エンジンモデル	BB-4JG1 TPD
エンジンシリアルナンバー	276191
エンジン油漏れ	油漏れ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

### 操作パネルまわりに関する特記事項

操作パネルの AUTO機能不良

### エンジンに関する特記事項

ホースジョイント部より燃料漏れあり

管理番号 2018061647

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。