



# Inspection Report

鑑定日： 2018/06/28

## 発電機

### 基本情報

メーカー	YANMAR
型式	AG25SS
年式	2008
稼働時間 (h)	1108
シリアル番号	01831G

### 外観に関する特記事項

### エンジン

エンジンモデル	4TNE88
エンジンシリアルナンバー	A3968
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

### 操作パネルまわりに関する特記事項

### エンジンに関する特記事項

20分程度の継続運転時、冷却水温度上昇によりエンジン停止

管理番号 2018061645

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。