



# Inspection Report

鉴定日 2026/09/19

## 发电机

### 基本信息

|      |               |
|------|---------------|
| 厂家   | SHINDAIWA     |
| 型号   | DG450UMI-Q    |
| 年式   | 0             |
| 工作时间 | 3352          |
| 序列号  | 21444-0000258 |

### 关于外观的特殊事项

・リペイント

### 引擎

|          |      |
|----------|------|
| 型号       |      |
| 序列号      |      |
| 发动机漏油    | 无漏油  |
| 机油标尺     | 正常   |
| 排气颜色     | 正常   |
| 串气       | 无    |
| 发动机声音    | 正常   |
| 散热器(冷却水) | 正常   |
| 水泵       | 无漏水  |
| 喷射泵      | 不漏燃油 |

### 操作盘周围的特殊事项

### 关于引擎的特殊事项

Admin. No. 3000089655

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证