



Inspection Report

鑑定日： 2024/11/15

発電機

基本情報

メーカー	HOKUETSU
型式	PDW300AS
年式	2000
稼働時間 (h)	6466
シリアル番号	614-230138

外観に関する特記事項

- ・外観経年劣化による錆、傷あり
- ・外板凹みあり
- ・リペイント

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	オイル不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

- ・ダイナモ不良
- ・バッテリー繋いだままであればエンジン始動確認できるが、数秒後エンジンストールする

管理番号 3000063530

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。