Inspection Report

鑑定日： 2018/04/12

発電機

基本情報	
メーカー	DENYO
型式	DCA-90SPH
年式	2002
稼働時間 (h)	5337
シリアル番号	3710808

エンジン	
エンジンモデル	H07D-C
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色（正常）
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター（冷却水）	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

外観に関する特記事項

操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

狭所のためエンジンオイル量と噴射ポンプ漏れは未確認

管理番号 2018040357

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。