



Inspection Report

鑑定日：2018/10/04

発電機

基本情報

メーカー	DENYO
型式	DCA-500SPK
年式	-
稼働時間 (h)	-
シリアル番号	1337227

外観に関する特記事項

エンジン

エンジンモデル	SA6D170-B-1
エンジンシリアルナンバー	17398
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料にじみ

操作パネルまわりに関する特記事項

稼働時間: 13753h(出品者申告)

エンジンに関する特記事項

管理番号 2018100006

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。