



# Inspection Report

鉴定日 2026/02/20

## 发电机

### 基本信息

|      |            |
|------|------------|
| 厂家   | DENYO      |
| 型号   | DCA-150ESK |
| 年式   |            |
| 工作时间 | 672        |
| 序列号  | 3867948    |

### 关于外观的特殊事项

### 引擎

|          |        |
|----------|--------|
| 型号       |        |
| 序列号      |        |
| 发动机漏油    | 无漏油    |
| 机油标尺     | 正常     |
| 排气颜色     | 无法确认状态 |
| 串气       | 无法确认状态 |
| 发动机声音    | 无法确认状态 |
| 散热器(冷却水) | 正常     |
| 水泵       | 无漏水    |
| 喷射泵      | 不漏燃油   |

### 操作盘周围的特殊事项

### 关于引擎的特殊事项

- ・セルフは正常
- ・ソレノイドストップが効いている可能性か
- ・燃料詰まりの可能性有りの為エンジンが吹き上がらない

Admin. No. 3000087985

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证